

KINNITATUD

Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja
nõuded tuletõrje veevarustusele”

Lisa 9

HÜ Lasnamäe 2 operatiivkaart

HOONE OPERATIIVKAART	
Ehitise aadress	Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 1a
Versiooni nr (viimase muutmise kuupäev ja aasta)	1 (viimati uuendatud: 11.06.2025)
Ehitise kasutusotstarve	Garaaž
Ehitises paiknevate ruumide kasutusviisid ja asukoht hoones	EHR andmetel on garaaž 2-korruseline elamu abihoone. Kogu hoone kasutusotstarve EHR-is on muudetud garaažiks.
Maapealsete korruste arv	1
Maaaluste korruste arv	1
Kõrgus maapinnast	3 m
Tuleohutusklass	TP1
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme asukoht	(ATS) keskseade asub valveruumis. Ruum on tähistatud infosildiga.
Suitsutõrje käivitustase	1: käsitsi
Ehitisesisene tuletõrjeveevärk	Puudub
Ehitisesisene tuletõrjeveevärgi välistoide	Puudub
Kuivtõusutoru	Puudub
Sprinklersüsteem	Puudub
Sprinklersüsteemi välistoide	Puudub
Tuletõrjelift	Puudub
Lähima tuletõrje veevõtukoha kaugus, aadress	Hoonest 181m kaugusel asuv hüdrant.Paekaare 2
Objektil viibivate inimeste arv	5
Evakueeritavate kogunemispunkti asukoht	Kaubanduskeskuse parklas ja miinustemperatuuridel kõrvalasavas büroohoones aadressil Pae 68, Tallinn
Hoone elektritoide	Hoonet teenindab Eesti Energia AS. Rikketelefon 1343 (24H).
Lisaohud	Peakilp asub keldris, nimivool 1 x 100 A, ping 400V.
Muud täpsustused	Teisel korrusel asub ATS (automaatne ümberlülitussüsteem), mida ei tohi veega kustutada.
Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi	Aleksandr Hlabov
Kontaktisiku mobiiltelefoni number	55615448
Kontaktisiku e-mail	paekaare1@gmail.com
Kaitsmist vajavad väärtuslikud esemed/seadmed ning nende asukoht	Paekaare tn 1a, Tallinn

Otsus: Teadmiseks võetud