

Juri Marinets
Päästeameti Põhja päästekeskus
Tuleohutuskontrolli büroo juhtivinspektor
Tel. +3725260518
E-post: juri.marinets@rescue.ee

Lugupeetud inspektor J. Marinets!

Anname käesolevaga teada järgmist.

2025 aasta aprillis teostas 6. taseme ekspert Aleksandra Pristavko objekti HÜ LASNAMÄE2 ülevaatuse aadressil Paekaare tn 1a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Ülevaatuse tulemuste põhjal koostati akt nr 280325, mis on avaldatud Päästeameti portaalis. Kontrolli käigus tuvastati mõned väikesed puudused ning määrati nende kõrvaldamise tähtaeg.

Vastavalt tuleohutusspetsialisti ettekirjutustele on teostatud järgmised tegevused:

- Elektripaigaldised

Firma ELCITY OÜ viis läbi elektripaigaldiste tehnilise kontrolli.

Spetsialisti soovitusel on plaanis elektrikilpide vahetus; hetkel käib sobiva töövõtja otsimine.

- Tuletõkkesektsioonid

Korruse kilbiruumis on teostatud garaažiala (kahe naabergaraaži vahel) isoleerimine.

- Ruumi(de)st eemaldatai kõik võõrad esemed (prügi, kanistrid ja muu materjal), tagati vaba õhu liikumine loomuliku ventilatsiooni jaoks.

Praegu ruume hoiustamiseks ei kasutata.

- Ohutsoonide tuletõkkeuksed 1. ja 2. korrusel on tihendatud ukseraamide perimeetris.
- ATS-i ruum on hermeetiliselt suletud.

Kokkuvõte

Kõik tuleohutusspetsialisti ettekirjutused, mis on toodud aktis nr 280325 ning mille tähtaeg on 31.12.2025, on täielikult täidetud.

Käesolevale kirjale on lisatud fotoaruanne ja elektripaigaldiste kontrolli akt.

Firma nimi: **ELCITY OÜ** Reg. kood: 14080876
 Aadress: P.Pinna 8, 13615 Tallinn, Harjumaa
 Kontakt: (+372) 5696 6000, 5648 0840
 E-post: info@elcity.ee Website: www.elcity.ee



ÜLEVAATUSE AKT nr. 09-2025 tuvastatud mittevastavuste loetelu.

Tuvastamise kuupäev: 28.10.2025.a.

Tellija (Registri- või isikukood):	Hooneühistu Lasnamäe 2 (80060631)
Tellija aadress:	Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 1a, 13621
Elektripaigaldis/objekt:	Garaažihoone elektripaigaldis
Elektripaigaldise/objekti aadress:	Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 1a, 13621
Ehitise omanik (Registri- või isikukood ja kontaktandmed):	Hooneühistu Lasnamäe 2 (80060631)
Omaniku aadress:	Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 1a, 13621
Elektripaigaldise liik, valmimise/renoveerimise aasta:	II liik, valmimise aasta 1981
Peakitseseade (tüüp, nimivool):	Sulavkaitsmed PN2 3x100A
Toitepinge(d)/ Toitejuhistik (süsteem, mark, pikkused):	230/400V; sisend TN-C; osaliselt jaotus TN-C; osaliselt jaotus TN-S; toitekaabel: AVVG 3x50+25
Käidukorraldaja:	Pole nõutav

Pos.nr.:	Ülevaatus koht/Elektripaigaldis	Avastatud puudused	Standart/märkus Ettekirjutus/soovitus
	PJK (ГРЩ)		
1	PJK (ГРЩ)	Kilbiskeem on kohapeal (on vaja täiendada ja parandada skeemi, väljaminevate kaablite märgistus puudub)	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	PJK (ГРЩ)	Latiotsad puuduvad	EVS-HD 60364-4-41:2017 Lisa A., EVS-EN 61439-1:2012 p.8.4.2.2
3	PJK (ГРЩ)	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	PJK (ГРЩ)	Mõnedes kohtades puuduvad otsepuute katted	EVS-HD 60364-4-41 p. 410.3.5
	JK-KORIDORID (ЩО коридоры)		
1	JK-KORIDORID (ЩО коридоры)	Puuduvad joonised, skeemid	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	JK-KORIDORID (ЩО коридоры)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514 EVS-EN 60445:2021
3	JK-KORIDORID (ЩО коридоры)	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	JK-KORIDORID (ЩО коридоры)	Kilbi komponendid (PEN-klemm) amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda komponendid vahetamist
5	JK-KORIDORID (ЩО коридоры)	Puuduvad otsepuute katted	EVS-HD 60364-4-41 p. 410.3.5
6	JK-KORIDORID (ЩО коридоры)	IP aste ei vasta olemasolevale olukorrale.	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.512
	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)		
1	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)	Puuduvad joonised, skeemid	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514 EVS-EN 60445:2021
3	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)	Kilbi komponendid (PEN-klemm) amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda komponendid vahetamist
5	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)	Automaatkaitselülitid amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda pealüliti vahetamist
6	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)	Puuduvad otsepuute katted	EVS-HD 60364-4-41 p. 410.3.5
7	JK-01-KORIDORID (ЩО-01 коридоры)	IP aste ei vasta olemasolevale olukorrale	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.512
	JK-1 (ЩО-1)		
1	JK-1 (ЩО-1)	Puuduvad joonised, skeemid	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	JK-1 (ЩО-1)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514
3	JK-1 (ЩО-1)	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	JK-1 (ЩО-1)	Kilbi komponendid (PEN-klemm) amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda komponendid vahetamist
5	JK-1 (ЩО-1)	Automaatkaitselülitid amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda pealüliti vahetamist
6	JK-1 (ЩО-1)	Puuduvad otsepuute katted	EVS-HD 60364-4-41 p. 410.3.5
7	JK-1 (ЩО-1)	IP aste ei vasta olemasolevale olukorrale	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.512
	JK-1A (ЩО-1A)		
1	JK-1A (ЩО-1A)	Puuduvad joonised, skeemid	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	JK-1A (ЩО-1A)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514 EVS-EN 60445:2021
3	JK-1A (ЩО-1A)	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	JK-1A (ЩО-1A)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514

5	JK-1A (ШО-1А)	Puuduvad otsepuute katted	EVS-HD 60364-4-41 p. 410.3.5
7	JK-1A (ШО-1А)	IP aste ei vasta olemasolevale olukorrale	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.512
	JK-02 koridorid (ШО-02 коридоры)	Kui kilp ei kasuta, on vaja likvideerida!	
1	JK-02 koridorid (ШО-02 коридоры)	Puuduvad joonised, skeemid	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	JK-02 koridorid (ШО-02 коридоры)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514 EVS-EN 60445:2021
3	JK-02 koridorid (ШО-02 коридоры)	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	JK-02 koridorid (ШО-02 коридоры)	Kilbi komponendid (PEN-klemm) amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda komponendid vahetamist
5	JK-02 koridorid (ШО-02 коридоры)	Automaatkaitselülitid amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda pealüliti vahetamist
6	JK-02 koridorid (ШО-02 коридоры)	IP aste ei vasta olemasolevale olukorrale	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.512
	JK-numbrita (JK без номера) JK-02 koridorid juures		
1	JK-numbrita (JK без номера) JK-02 koridorid juures	Puuduvad joonised, skeemid	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	JK-numbrita (JK без номера) JK-02 koridorid juures	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514 EVS-EN 60445:2021
3	JK-numbrita (JK без номера) JK-02 koridorid juures	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	JK-numbrita (JK без номера) JK-02 koridorid juures	Kilbi komponendid (PEN-klemm) amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda komponendid vahetamist
5	JK-numbrita (JK без номера) JK-02 koridorid juures	Automaatkaitselülitid amortiseeritud (valmimise aasta ~1981.a.)	Kaaluda pealüliti vahetamist
6	JK-numbrita (JK без номера) JK-02 koridorid juures	IP aste ei vasta olemasolevale olukorrale	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.512
	JK-2A (ШО-2А)		
1	JK-2A (ШО-2А)	Puuduvad joonised, skeemid	EVS-EN 50110-1:2023 p 4.7, EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514.5
2	JK-2A (ШО-2А)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514 EVS-EN 60445:2021
3	JK-2A (ШО-2А)	Väljuvate liinide PE- ja N- juhtide grupipõhine märgistus puudub	EVS-EN 60445:2021 p.7
4	JK-2A (ШО-2А)	Kilbis automaatkaitselülitid tähistamata	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.514 EVS-EN 60445:2021
5	JK-2A (ШО-2А)	Puuduvad otsepuute katted	EVS-HD 60364-4-41 p. 410.3.5
7	JK-2A (ШО-2А)	IP aste ei vasta olemasolevale olukorrale	EVS-HD 60364-5-51:2009 p.512

Tuvastatud mittevastavused kõrvaldada mõistliku aja jooksul.

Aruande vormistas ja kontrollis: Ilja Karatšarov	B pädevusklass Tunnistus nr. EL-355-22 Kehtib kuni 17.10.2027.a.	Allkiri: <i>Allkirjastatud digitaalselt</i>	Kuupäev: 07.11.2025.a.
--	---	---	----------------------------------









EXIT















КАНОЧ-У ДРАУРНОТО

ЖАТИНА 1914-1915 ГОДИНА
100 НАУЧНИХ РАБОТА У ДОКРИНИ, ИТАЛИЈА У 1915
ГОДИНИ, АКОЈИ ЗАСТАВЛЈАТЕ ПОД ПУКОМ
СТРАНА РАДИ
11 ПОДРОБНОСТИ НА ПОДРОБНОСТИ 1915

100/100/100/100