

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

[RT I, 23.02.2021, 6 - jõust. 01.03.2021]

Vastu võetud 30.03.2017 nr 17

[RT I, 04.04.2017, 14](#)

jõustumine 07.04.2017

9. peatükkRakendussätted

§ 55. Nõuded olemasolevatele ja ehitatavatele ehitistele

Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatata **tuleohutuspaignaldis** peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

(25) **Tuleohutuspaignaldis** käesoleva määruse tähenduses on ehitise tehnosüsteem või tehniline seade, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks, avastamiseks või kustutamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks ning evakuatsiooni või päästetööde ohutuks läbiviimiseks.

[RT I, 23.02.2021, 6 - jõust. 01.03.2021]

****Глава 9. Применительные положения****

****§ 55. Требования к существующим и строящимся зданиям****

Техническое противопожарное оборудование, установленное в существующем здании до вступления в силу настоящего постановления и не указанное в настоящем пункте, должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, действовавшим на момент его установки, и находиться в надлежащем состоянии.

(25) Техническое противопожарное оборудование в контексте настоящего постановления – это техническая система или устройство здания, предназначенные для предотвращения, обнаружения или тушения пожара, ограничения распространения огня и дыма, а также для обеспечения безопасной эвакуации или проведения спасательных работ.

[RT I, 23.02.2021, 6 – вступило в силу 01.03.2021]